EE-14019

RYMCO

CONDUIT, SA DE CV

[illegible]

No.	03-19
FECHA	05/04/2019

No. Cliente	[illegible]
Pedido:	MV-2540
Factura	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA RECTANGULAR NEGRA ASTM A 500 I NUM 0-199

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.
Dirección:	AV.VALLE DEL ALAMEDAS NO.56 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA TUBERIA

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diametro Exterior (in)			Espesor (in)			Longitud (mm)		
				Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo
1	[illegible]	100	[illegible] 2" x 4"	1.980 X 3.970	2.000 X 4.000	2.020 X 4.030	0.134	0.149	0.164	6024	6030	6036
2	[illegible]	252	[illegible] 2" x 3"	1.980 X 2.875	2.000 X 3.000	2.020 X 3.025	0.067	0.074	0.081	6024	6030	6036
3												
4												
5												

RESULTADOS DE INSPECCION

No. De Partida	Diametro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa
1	2.000 X 1.000	Pasa	0.148	Pasa	6033	Pasa
2	2.000 X 1.000	Pasa	0.074	Pasa	6030	Pasa
3						
4						
5						
6						

ESPECIFIACIONES DE ACUERDO A NORMA ASTM A 500

REQUISITOS QUIMICOS (MAX)			REQUISITOS DE TRACCION (MIN)				
ELEMENTO	GRADO A, B, Y D (%)	GRADO C (%)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	GRADO			
				A	B	C	D
CARBONO	0.30	0.27		45.000	58.000	62.000	58.000
MANGANESO		1.40	LIMITE ESTATICO (KSI)	33.000	42.000	46.000	36.000
FOSFORO	0.045	0.045	% ELONGACION	25%	23%	21%	23%
AZUFRE	0.045	0.045					

PROPIEDADES DE LA LAMINA

No. De Partida	Quimicas						Mecanicas			PRUEBAS NORMATIVAS	APARIENCIA	INFORMACION DE MANUFACTURA	
	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	% DE ELONGACION	Abocinado	Exterior	Grado	Tipo
1	[illegible]	[illegible]	0.039	0.340	0.014	0.015	43.604	59.648	44%	Aceptado	Aceptado	A	E
2	[illegible]	[illegible]	0.037	0.350	0.019	0.006	44.562	58.796	40%	Aceptado	Aceptado	A	E
3													
4													
5													
6													

79
No. De Plataforma

Ing. Raul Canela
Gerente de Calidad