


CONDUIT, S.A. DE C.V.



RYMCO
C A L I D A D 3 6 0
AV. MEXICO OTE. 36
TULPETLAC, MEXICO

Aseguramiento de Calidad
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101
Ext. 8228

N° 34040
Fecha: 17/07/2019

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.
Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O
SAN FRANCISCO CHILPAN Tultitlán de Mariano Escobedo, C.P. 54940

Clave 10010315
Pedido MX-64550
Factura 71000

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1 OT	240 PZA	Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/4" x 6.00 Mts	31.75	1.25	2.28	0.0897	6,000	
2 OT	122 PZA	Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/2" x 6.00 Mts	38.1	1.5	2.28	0.0897	6,000	
3 OT	90 PZA	Tubo Negro Ced. 30 de 3" x 6.00 Mts	76.2	3	3.04	0.1196	6,000	
4 OT	72 PZA	Tubo Negro Ced. 30 de 4" x 6.00 Mts	113.919	4	3.04	0.1196	6,000	

N°	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
4	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

Composición Química de la Lámina

N°	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
2	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
3	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
4	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007

P.A.

Justo Luis López Camacho
Firma