

CONDUIT, S.A. DE C.V.

Aseguramiento de Calidad
 Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 N° 15510
 - 6101 Fecha: 12/05/2014
 Ext. 8228



"Sistema de Gestión de Calidad Certificado en ISO 9001:2008"

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.
 Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O
 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940

Clave: 0006599
 Pedido: MX-11006
 Factura: 40679

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1 OT	72 PZA	TUBO NEGRO CED.30 4" X 6 MTS.	113.919	4	3.04	0.1196	6,000	

Nº	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

Composición Química de la Lámina

Nº	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	%S
1	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007

P-A

 Justo Luis Lopez Camacho
 Firma