

# CONDUIT, S.A. DE C.V.



Aseguramiento de Calidad  
 Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 N° 15562  
 - 6101 Fecha: 10/06/2014  
 Ext. 8228



"Sistema de Gestión de Calidad Certificado en ISO 9001:2008"

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave: 0006599  
 Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido: MX-11599  
 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940 Factura: 41970

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia
			mm	plg	mm	Plg		Exterior
1 OT	88 PZA	TUBO NEGRO CED.30 2 1/2 6 MTS.	63	2.5	1.88	0.074	6,000	Rolada en frío templada
2 OT	150 PZA	TUBO NEGRO CED.30 3" 6 MTS.	76.2	3	3.04	0.1196	6,000	

Nº	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado	Exterior	
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

### Composición Química de la Lámina

Nº	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B156853	207924	0.094	0.351	0.017	0.011
2	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007

  
 Gustavo Luis López Camacho  
 Firma