

**CONDUIT, S.A. DE C.V.**

Aseguramiento de Calidad  
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101  
Ext. 8228

N° 1354  
Fecha: 25/07/2017

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.

Clave 10010315

Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O

Pedido MX-29523

SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940

Factura 33636

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1 OT	306 PZA	TUBO NEGRO CED.30 2" 6 MTS.	51	2	2.66	0.1046	6,000	Caliente (Negra)

N°	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

**Composición Química de la Lámina**

N°	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B015214B	273344	0.088	0.32	0.016	0.011

  
Justo Luis López Camacho  
Firma