

# CONDUIT, S.A. DE C.V.



Aseguramiento de Calidad  
 Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 N° 15324  
 - 6101 Fecha: 10/02/2014  
 Ext. 8228



"Sistema de Gestión de Calidad Certificado en ISO 9001:2008"

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.


Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave: 0006599  
 Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido: MX-9345  
 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940 Factura: 37583

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1 OT	153 PZA	TUBO NEGRO CED 30 3/4" 6 MTS	19.05	0.750	1.88	0.074	6,000	Caliente (Negra)

Nº	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

### Composición Química de la Lámina

Nº	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B129043	206207	0.092	0.33	0.019	0.014

  
 Justo Luis López Camacho  
 Firma