



ACEROS TURIA, S.A. DE C.V.

Certificado de Calidad

Certificado Número:	1	CERTIFICADO DE LA FACTURA No.		Fecha de Expedición	18-Jul-06
------------------------	---	----------------------------------	--	------------------------	-----------

Cliente: **ACEROS TEPOTZOTLAN SA DE CV**

Producto: **MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" 6 x 6**

BAJO LA NORMA B-253

Observaciones:

Limite Elastico = 6,140 Kgs. x Cm²
Limite Tensión = 6,300 Kgs. x Cm²

Análisis Alambrón	%C	%Mn	%Si	%P	%S
	0.07	0.35	0.11	0.021	0.021
Pruebas Físicas	Resistencia Tensión kgs / mm ²	Limite Elastico kgs / mm ²	Alarga- miento %	Red área	Doblez 180 °C
	40	0	35.00	72.70	

ATENTAMENTE

Control de Calidad


ING. ISRAEL LOYOLA SANCHEZ

Aceros Tepotzotlan S.A. de C.V.
NOTA: ESTE CERTIFICADO SERA VALIDO UNICAMENTE PARA LA
EMPRESA A LA QUE VA DIRIGIDO DICHO DOCUMENTO.

ESTE CERTIFICADO ES UN ORIGINAL

DE NUESTRAS PLANTAS DE PRODUCCION

SIGUIENTE(S): _____