



# CERTIFICADO DE CALIDAD

WWW.ZAMACO.COM.MX

CERTIFICADO No.

**MEX-1036/10**

FECHA:

**29/09/2010**

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.  
AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO, D.F. C.P. 03510  
R.F.C. MVI 861209 930

EMAIL: [mavisa@avantel.net](mailto:mavisa@avantel.net)

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.	PEDIDO	FACTURA
DIRECCION VALLE D <sub>2</sub> L' ALAMEDAS No 66-0 S.FCO. CHILPAN TULTITLAN EDO MEXICO	9074	16651

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: FILTRO "Y" DE ACERO AL CARBON FUNDIDO PARA 600 LBS CEDAZO LAMINA PERFORADA DE A/I 304 MODELO CS-SW-2" DIAMETRO MARCA ZAMACO	CANTIDAD 2 PZAS	MODELO CS-600-2" S.W.
---	--------------------	--------------------------

CUMPLE CON NORMA NACE 01-75 MR

COMPONENTE		ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
		C	SI	Mn	P	S	Cr	NI	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO	WCB	0.27	0.560	0.940	0.025	0.023	0.150	0.079	0.000	0.000	0.000	
CEDAZO	304	0.07	0.42	1.89	0.031	0.001	18.43	8.08	0.34			

ESPECIFICACIONES ADICIONALES	13240 12435
------------------------------	----------------

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA				NUMEROS DE SERIES			
PRESION DE PRUEBA	<u>4500</u>	MANOMETRO NUM.	<u>1 Y 2</u>	1	<u>        </u>	2	<u>        </u>
TIEMPO DE PRUEBA	<u>15 MINUTOS</u>	ESCALA DE	<u>150</u> A <u>6000 LBS</u>	3	<u>        </u>	4	<u>        </u>
RESULTADOS DE LA PRUEBA	<u>NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE FUGA</u>			5	<u>        </u>	6	<u>        </u>
				7	<u>        </u>	8	<u>        </u>
				9	<u>        </u>	10	<u>        </u>

**GARANTIA**

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR **12 MESES** CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS  ELDER FLORES ABARCA	CONTROL DE CALIDAD  JUAN SANTANA ESPINOZA	GERENTE GENERAL  ING. ROBERTO MACIAS OCHOA
---	---	--