



CERTIFICADO DE CALIDAD

WWW.ZAMACO.COM.MX

CERTIFICADO No.

MEX-446/08

FECHA:

30/06/2008

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO, D.F. C.P. 03510
R.F.C. MVI 861209 930

EMAIL: mavisa@avantel.net

CLIENTE PLESA ANAHUAC CIAS S.A. DE C.V.

PEDIDO

4779

FACTURA

1479

DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66-0 S. FCO CHILPAN TUL TITLAN MEX.

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: FILTRO "Y" HIERRO FUNDIDO PARA 250 LBS CON CEDAZO DE LAMINA PERFORADA DE A/I T-304 DE 1/32" MODELO CI-3/4" DIAM. MARCA ZAMACO

CANTIDAD
3 PZAS

MODELO
CI-0750

COMPONENTE	ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO	A-126	2.100	1.900	0.600	0.150	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CEDAZO	304	0.07	0.42	1.89	0.031	0.001	18.43	8.08	0		

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

COLADA

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA

PRESION DE PRUEBA	225 LBS	MANOMETRO NUM.	1 Y 2	NUMEROS DE SERIES	1	2
TIEMPO DE PRUEBA	15 MINUTOS	ESCALA DE	100	A	3	4
					5	6
RESULTADOS DE LA PRUEBA	NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE FUGA				7	8
					9	10

GARANTIA

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS

CONTROL DE CALIDAD

GERENTE GENERAL

ELDER FLORES ABARCA

JUAN SANTANA ESPINOZA

ING. ROBERTO MACIAS OCHOA