



# CERTIFICADO DE CALIDAD

WWW.ZAMACO.COM.MX

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.  
AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO, D.F. C.P. 03510  
R.F.C. MVI 861209 930  
EMAIL: mavis@avantel.net

CERTIFICADO No.  
**MEX-459/08**  
FECHA:  
**07/07/2008**

CLIENTE PLESA ANAHUAC S.A. DE C.V. PEDIDO 4814 FACTURA 14308  
DIRECCION VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66-0 S. FOC CHILPAN TULTITLAN MEXICO

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: FILTRO "Y" DE HIERRO FUNDIDO PARA 250 LBS ROSCADO CON  
CEDAZO DE LAMINA PERFORADA DE 1/32" TIPO 304 MODELO CI-1" DIAMETRO MARCA ZAMACO CANTIDAD 2 PZAS MODELO CI-1000

COMPONENTE	ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO	2.100	1.900	0.600	0.150	1.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
CEDAZO	304	0.42	1.89	0.031	0.001	18.43	8.08	0.34			

ESPECIFICACIONES ADICIONALES COLADA

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA		NUMEROS DE SERIES
PRESION DE PRUEBA	350 LBS MANOMETRO NUM. 1 Y 2	1 2
TIEMPO DE PRUEBA	15 MINUTOS ESCALA DE 200 A 2000 lbs.	3 4
RESULTADOS DE LA PRUEBA	NO SE OBSERVO NINGUN TIPO DE FUGA	5 6
		7 8
		9 10

**GARANTIA**  
ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU  
ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS 	CONTROL DE CALIDAD 	GERENTES GENERAL 
ELDER FLORES ABARCA	JUAN SANTANA ESPINOZA	ING. ROBERTO MACIAS OCHOA