



Industrias Bartheneuf, S.A. de C.V.

Fábrica y Oficinas:
Topla No. 560
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
Tels. (17) 19-10-25
19-10-26
19-10-27
Fax (17) 19-10-29
E-MAIL barthene@lagnet.com.mx

FE-4666.

Gómez Palacio, Dgo., A 30 Noviembre 1998.

**FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V.
VALLE DE LAS ALAMEDAS #66 LETRA B
(ESQ. LOPEZ PORTILLO) COL. SAN FCO. CH
TULTILTAN EDO. DE MEXICO 54940**

Estimados Señores:

Por medio de la presente certificamos que las siguientes válvulas:
50(CINCUENTA) Válvula tipo compuerta cuerpo de hierro interior de bronce vástago saliente bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig.125A5-3".

10(DIEZ) Válvula tipo compuerta cuerpo de hierro interior de bronce vástago saliente bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125A5-8".

1(UNO) Válvula tipo compuerta cuerpo de hierro interior de bronce vástago saliente bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125A5-10".

20(VEINTE) Válvula compuerta cuerpo de hierro interior de bronce vástago fijo 2.5" bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125B5-2.5".

7(SIETE) Válvula tipo globo cuerpo de hierro interior de bronce bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig.126A5-2.5".

5(CINCO) Válvula tipo globo cuerpo de hierro interior de bronce bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig.126A5-2".

-CORAZA NORMA ASTM-A 126 CLASE*B

***DIMENSIONES FISICAS ANSI B16 1**

***PRUEBAS FISICAS DE LAS VALVULAS**

-HIDROSTATICA DE PASO

1er. Paso - 14.8Kgs./Cm² x 1 Minuto de Duración

2do. Paso -14.8Kgs./Cm² x 1 Minuto de Duración

-HIDROSTATICA DE CORAZA

Completa a 24.50Kgs/Cm² x 4 Minutos de Duración

-AGUA, AIRE DE LOS ASIENTOS

1er. Paso - 7.04Kgs/Cm² x 1 Minuto de Duración

2do. Paso - 7.04Kgs/Cm² x 1 Minuto de Duración

Fabricantes de Válvulas "PACIFIC"

Tipo industrial para la conducción y control de líquidos y gases.
Válvulas hidráulicas LBF, para 200 # (LBS) Clase AWWA.



Industrias Bartheneuf, S.A. de C.V.

Fábrica y Oficinas:
Topia No. 560
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
Tels. (17) 19-10-25
19-10-26
19-10-27
Fax (17) 19-10-29
E-MAIL barthene@lagnet.com.mx

Prueba Hidrostática y de Agua Aire, se llevan acabo de acuerdo a la Norma del AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE 598 6ta. Edición de Septiembre 1990.

Cabe mencionar que las pruebas antes citadas son llevadas a cabo a cada una de las Válvulas que se producen en nuestra Planta y de ninguna manera usamos el sistema "Lote" para probar nuestro producto.

Sin otro particular, nos despedimos de Uds. enviándoles un afectuoso saludo.

INDUSTRIAS BARTHENEUF, S.A. DE C.V.


ING. MARIANA LOREÑA FLORES AVILA
CONTROL DE CALIDAD


SR. JESUS TRIANA MADRID
Realizo las Pruebas

Fabricantes de Válvulas "PACIFIC"

Tipo industrial para la conducción y control de líquidos y gases.
Válvulas hidráulicas LBF, para 200 # (LBS) Clase AWWA.