



Industrias Bartheneuf, S.A. de C.V.

Fábrica y Oficinas:
Topia No. 560
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
Tels. (17) 19-10-25
19-10-26
19-10-27
Fax (17) 19-10-29
E-MAIL bartheneu@lagnet.com.mx

FE-4666.

Gómez Palacio, Dgo., A 30 Noviembre 1998.

**FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V.
VALLE DE LAS ALAMEDAS #66 LETRA B
(ESQ. LOPEZ PORTILLO) COL. SAN FCO. CH
TULTILTAN EDO. DE MEXICO 54940**

Estimados Señores:

Por medio de la presente certificamos que las siguientes válvulas:
3(TRES) Válvula tipo globo cuerpo de hierro interior de bronce
bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig.126A5-3".
10(DIEZ) Válvula retención de columpio (swing check) interior de
bronce bridada 125/200L. Pacific. Fig. 128-5-2.5".
10(DIEZ) Válvula compuerta cuerpo de hierro interior de bronce
vástago fijo 2.5" bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125B5-3".
20(VEINTE) Válvula compuerta cuerpo de hierro interior de bronce
vástago fijo 2.5" bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125B5-4".
20(VEINTE) Válvula compuerta cuerpo de hierro interior de bronce
vástago fijo 2.5" bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125B5-6".
20(VEINTE) Válvula compuerta cuerpo de hierro interior de bronce
vástago fijo 2.5" bridada para una presión 125/200L. Pacific. Fig. 125B5-8".

-CORAZA NORMA ASTM-A 126 CLASE*B

***DIMENSIONES FISICAS ANSI B16 1**

***PRUEBAS FISICAS DE LAS VALVULAS**

-HIDROSTATICA DE PASO

1er. Paso - 14.8Kgs./Cm² x 1 Minuto de Duración
2do. Paso - 14.8Kgs./Cm² x 1 Minuto de Duración

-HIDROSTATICA DE CORAZA

Completa a 24.50Kgs/Cm² x 4 Minutos de Duración

-AGUA, AIRE DE LOS ASIENTOS

1er. Paso - 7.04Kgs/Cm² x 1 Minuto de Duración
2do. Paso - 7.04Kgs/Cm² x 1 Minuto de Duración

Fabricantes de Válvulas "PACIFIC"

Tipo industrial para la conducción y control de líquidos y gases.
Válvulas hidráulicas LBF, para 200 # (LBS) Clase AWWA.



Industrias Bartheneuf, S.A. de C.V.

Fábrica y Oficinas:
Topia No. 560
Parque Industrial Lagunero
Gómez Palacio, Dgo.
Tels. (17) 19-10-25
19-10-26
19-10-27
Fax (17) 19-10-29
E-MAIL barthene@lagnet.com.mx

Gómez Palacio, Dgo., 30 Noviembre de 1998.

**FERRETERA ANAHUAC, S.A. DE C.V.
VALLE DE LAS ALAMEDAS #66 LETRA B
(ESQ. LOPEZ PORTILLO) COL. SAN FCO CH
TULTITLAN EDO. DE MEXICO 54940**

Muy Estimados Señores:

Nos permitimos hacer referencia a las diversas válvulas de hierro que hemos tenido el agrado de embarcarles, que llevan nuestra Marca Pacific. Fig.128-5.125A5,126A5,125A28,250A5,201-28 Norma ASTM A126-CLASE B, 16.1 ANSI B16.1 B-16.10, 125/200 # WOG A 185o.C, CON rango primario de servicio de 8.78 K XC". Manifestándoles que nuestros productos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación por el termino de 1 AÑO FACTURA, pues se apegan estrictamente a las normas internacionales de calidad para los que fueron fabricados (Ref. Fac. No.4668)

Esta garantía quedará sin efecto en caso de que las Válvulas sean utilizadas en un rango de servicio diferente al arriba mencionado y fallas de instalación.

**ATENTAMENTE
INDUSTRIAS BARTHENEUF, S.A. DE C.V.**


**ING. MARIANA LORENA FLORES AVILA.
CONTROL DE CALIDAD**

Fabricantes de Válvulas "PACIFIC"

Tipo industrial para la conducción y control de líquidos y gases.
Válvulas hidráulicas LBF, para 200 # (LBS) Clase AWWA.