

EA-96565

**CONDUIT, S.A. DE C.V.**

Aseguramiento de  
 Calidad  
 N° 1008  
 Fecha: 25/01/2017  
 Tel. (01 55) 5779 - 8200 -  
 Fax (01 55) 5775 - 6101  
 Ext. 8228



Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave 10010315  
 Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido MX-21566  
 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940 Factura 24435

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1 OT	88 PZA	TUBO NEGRO CED.30 2 1/2 6 MTS.	63	2.5	1.88	0.074	6,000	Caliente (Negra)

N°	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

**Composición Química de la Lámina**

N°	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B960314B	269384	0.054	0.18	0.011	0.013

Justo Luis López Camacho  
 Firma