

EE-9049

CONDUIT, SA DE CV

Mantiz, Ave Mexico Ote. # 36, Toluque.
 Ecatepec Edo. de Mexico c.p. 55400, Mexico
 Tel. 55 5775 8200 Fax. 55 5775 6101
 Sucursal: Lib.Cerros Salinas de Gonzari Km. 8.5 No. 1488
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 Mexico
 Tel. (866) 649-18-00; (866) 649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07



No.	22-17
FECHA	10/09/2017

Clave:	SIN
Pedido:	MV-1284
Factura:	SIN

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA NEGRA CON EXTREMO ROSCADO ASTMA 53 *A / NMX B-177

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente:	PLESA ANAHUAC DOMINGO BLANCO.
Dirección:	VALLE DE LAS ALAMEDAS N°66, SAN FRANCISCO CUILPAN, MEXICO.

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior (in)		Espesor (in)		Longitud (mm)	Prueba Hi. GRADO A (PSI)
				Minimo	Maximo	Minimo	Nominal		
1	0497H	56	TUBO A53 CED 40 3"	3.465	3.500	3.535	0.216	0.243	2220
2									
3									
4									
5									
6									

RESULTADOS DE INSPECCION							PRUEBAS AL PRODUCTO		
No. De Partida	Diámetro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Longitud (mm)	Rectitud	Pasa/ No Pasa	PRUEBAS NORMALTIVAS		APARIENCIA
							PS1	PS2	
1	3.515	pasa	0.216	6400	2 mm	pasa	Acceptado	Acceptado	Acceptado
2									
3									
4									
5									
6									

PROPIEDADES DE LA LAMINA							INFORMACION DE MANUFACTURA				
No. De Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	MECANICAS		TIPO		
							LIMITE ELASTICO (PSI)	% DE ELONGACION			
1	B018493	173390	0.089	0.340	0.013	0.016	43.130	58.844	42%	A	E
2											
3											
4											
5											
6											

Ing. Raul Canela
Gerente de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J403. Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.