

EA-93197

CONDUIT, S.A. DE C.V.



Aseguramiento de
Calidad

Tel. (01 55) 5779 - 8200 -
Fax (01 55) 5775 - 6101
Ext. 8228

N° 793

Fecha: 27/09/2016



Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave 10010315
 Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido MX-15150
 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX, C.P. 54940 Factura 17567

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior			Espesor		Largo mm		Apariencia	
			mm	plg	mm	Pig	mm	mm	Exterior	Exterior	
1 OT	765 PZA	TUBO NEGRO CED 30 3/4" 6 MTS	19.05	0.75	1.88	0.074	6,000	6,000	Caliente (Negra)		
2 OT	320 PZA	TUBO NEGRO CED.30 1 1/4 6 MTS.	31.75	1.25	2.28	0.0897	6,000	6,000	Caliente (Negra)		
3 OT	122 PZA	TUBO NEGRO CED.30 1 1/2 6 MTS.	38.1	1.5	2.28	0.0897	6,000	6,000			
4 OT	44 PZA	TUBO NEGRO CED.30 2 1/2 6 MTS.	63	2.5	1.88	0.074	6,000	6,000			
5 OT	90 PZA	TUBO NEGRO CED.30 3" 6 MTS.	76.2	3	3.04	0.1196	6,000	6,000			

N°	Diámetro	Espesor	Largo mm	Hilos en 25.4 mm	Roscado	rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia		Norma
							Aplastado	Abocinado	Exterior	Exterior	
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
4	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
5	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

Composición Química de la Lámina

N°	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B8760088	461793	0.084	0.32	0.014	0.015
2	B909213B	361870	0.089	0.33	0.01	0.015
3	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
4	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
5	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007



Justo Luis López Camacho
Firma