

CALIDAD

Nº. 266677

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

NOMBRE DEL CLIENTE:  
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

Nº CONF. PEDIDO:  
116926

PRODUCTO:  
G42C0H0 V.CORRUGADA 42 19.1MM A 12.0 M

FECHA DE EMBARQUE:  
06.01.2015

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
S376774	0.46	1.21	0.180	0.009	0.020

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180º
75.86	48.69	15.50		CUMPLE


PROMEDIO

75.86	48.69	15.50		
-------	-------	-------	--	--

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80497379

HORA: 21:12:48



CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT