

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.


N° CONF. PEDIDO: 156408 PRODUCTO: G42E0H0 V. CORRUGADA G42 (#8) 25.4mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:
06.12.2016

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M030259	0.44	1.18	0.148	0.013	0.011	75.58	49.23	13.50		CUMPLE
S392066	0.45	1.21	0.158	0.012	0.010	76.13	48.33	13.50		CUMPLE
S392068	0.45	1.21	0.162	0.013	0.008	74.59	45.94	15.00		CUMPLE
S392105	0.44	1.17	0.179	0.016	0.014	75.01	48.21	11.50		CUMPLE
PROMEDIO						75.32	47.92	13.37		

OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80679744

HORA: 16:13:29



CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT