

CALIDAD

N° . 364507

**CERTIFICADO DE CALIDAD**

NOMBRE DEL CLIENTE:  
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:  
156408

PRODUCTO:  
G42G0H0 V. CORRUGADA G42 (#10) 31.7mm A 12.0m


FECHA DE EMBARQUE:  
11.12.2016

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGA-MIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
S391630	0.44	1.21	0.146	0.012	0.008	77.14	50.87	10.00		CUMPLE
S391631	0.44	1.24	0.151	0.015	0.008	74.69	49.45	13.00		CUMPLE
PROMEDIO						75.91	50.16	11.50		

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:  
NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011  
ENTREGA: 80679753

**NMX-200**  
CNCP



HORA: 10:28:15

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT