

CALIDAD

N°. 364706

**CERTIFICADO DE CALIDAD**


NOMBRE DEL CLIENTE:  
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:  
156408

PRODUCTO:  
G42A0H0 V. CORRUGADA G42 (#4) 12.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:  
13.12.2016

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M030016	0.45	1.11	0.154	0.009	0.013	74.25	47.15	13.50		CUMPLE
S391042	0.45	1.12	0.155	0.015	0.013	72.95	46.09	14.00		CUMPLE
S391096	0.43	1.10	0.172	0.015	0.017	74.29	47.59	13.00		CUMPLE
S391202	0.43	1.15	0.158	0.013	0.015	72.74	44.93	14.50		CUMPLE
S391205	0.42	1.15	0.152	0.020	0.025	73.19	45.34	14.25		CUMPLE
S391206	0.42	1.19	0.150	0.015	0.021	71.85	45.74	13.25		CUMPLE
S391208	0.44	1.16	0.176	0.014	0.024	72.71	45.85	13.50		CUMPLE
S391684	0.45	1.11	0.165	0.014	0.018	75.97	48.00	13.67		CUMPLE
S391685	0.45	1.15	0.176	0.013	0.012	72.21	45.95	14.00		CUMPLE
PROMEDIO						73.35	46.29	13.74		



OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011. ENTREGA: 80681057

**NMX-700**  
CNCP

HORA: 16:19:59

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOTT