

CALIDAD

N°.	366129
-----	--------

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.


N° CONF. PEDIDO:
156408

PRODUCTO:
G42A0H0 V. CORRUGADA G42 (#4) 12.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:
21.12.2016

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
S390119	0.44	1.17	0.157	0.007	0.012
S391060	0.43	1.15	0.146	0.017	0.013

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
74.94	45.94	15.50		CUMPLE
72.27	45.69	15.50		CUMPLE
PROMEDIO				
73.60	45.81	15.50		



OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
 NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011
 ENTREGA: 80681058

NMX-002
CNCF

HORA: 15:26:41

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT