

CALIDAD

N° . 370853

CERTIFICADO DE CALIDAD


 NOMBRE DEL CLIENTE:
 PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

 N° CONF. PEDIDO:
 156408

 PRODUCTO:
 G42G0H0 V. CORRUGADA G42 (#10) 31.7mm A 12.0m

 FECHA DE EMBARQUE:
 30.01.2017

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGA-MIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M030178	0.43	1.18	0.170	0.006	0.009	70.23	43.78	14.50		CUMPLE
S391580	0.43	1.25	0.154	0.010	0.017	73.46	47.08	12.75		CUMPLE
S391581	0.44	1.25	0.180	0.009	0.022	76.03	51.05	12.50		CUMPLE
S391615	0.45	1.21	0.187	0.007	0.025	73.63	48.17	13.50		CUMPLE
S392818	0.46	1.23	0.169	0.008	0.011	75.60	48.40	11.75		CUMPLE
PROMEDIO						73.79	47.69	13.00		



OBSERVACIONES:

 CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
 NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011
 ENTREGA: 80691974



HORA: 12:19:15

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT