

CALIDAD

N°. 371253

**CERTIFICADO DE CALIDAD**


NOMBRE DEL CLIENTE:  
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:  
159427

PRODUCTO:  
G42G0H0 V. CORRUGADA G42 (#10) 31.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:  
01.02.2017

ANALISIS QUIMICOS						PRUEBAS FISICAS				
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S	RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
M030159	0.42	1.21	0.169	0.010	0.008	74.37	48.93	11.75		CUMPLE
M030177	0.43	1.21	0.151	0.005	0.008	70.15	43.07	13.00		CUMPLE
M030178	0.43	1.18	0.170	0.006	0.009	70.23	43.78	14.50		CUMPLE
S391612	0.43	1.21	0.156	0.011	0.029	72.89	46.76	11.75		CUMPLE
S391613	0.43	1.22	0.168	0.009	0.020	71.93	45.91	12.75		CUMPLE
PROMEDIO						71.91	45.69	12.75		



OBSERVACIONES: CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80693379

**NMX-002**  
CNCF

HORA: 17:34:27

CALIDAD

LEO DAN CUEVAS XOLOT