

CERTIFICADO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CLIENTE:
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.

N° CONF. PEDIDO:
159427

PRODUCTO:
G42G0H0 V. CORRUGADA G42 (#10) 31.7mm A 12.0m

FECHA DE EMBARQUE:
07.02.2017

ANALISIS QUIMICOS					
NUMERO DE COLADA	%C	%Mn	%Si	%P	%S
M030177	0.43	1.21	0.151	0.005	0.008
M030178	0.43	1.18	0.170	0.006	0.009
S391540	0.43	1.22	0.159	0.010	0.009
S391578	0.46	1.24	0.150	0.013	0.023
S391596	0.43	1.21	0.164	0.010	0.013
S391615	0.45	1.21	0.187	0.007	0.025
S392820	0.44	1.26	0.189	0.010	0.014

PRUEBAS FISICAS				
RESISTENCIA TENSION kg/mm2	LIMITE ELASTICO kg/mm2	ALARGAMIENTO %	REDUCCION AREA %	DOBLEZ 180°
70.15	43.07	13.00		CUMPLE
70.23	43.78	14.50		CUMPLE
74.87	47.74	15.00		CUMPLE
74.40	49.24	13.00		CUMPLE
76.15	50.73	11.50		CUMPLE
73.63	48.17	13.50		CUMPLE
78.23	51.45	12.50		CUMPLE


PROMEDIO

73.95	47.74	13.28		
-------	-------	-------	--	--

OBSERVACIONES:

CERTIFICAMOS POR MEDIO DEL PRESENTE QUE EL PRODUCTO CUMPLE SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS DE LA NORMA: NMX-C-407 2001/ NMX-B506-2011 ENTREGA: 80693385

HORA: 11:42:05



LEO DAN CUEVAS XOLOT