WALWORTH®
Since 1842

CERTIFICADO DE CALIBRACION VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE	EMISION: 15-feb-96 FECHA: 13 de febrero de 2017 Numero: 015/2017

CLIENTE:	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A DE C.V
PEDIDO No.:	D70039
MEDIO DE PRUEBA:	AIRE

CANTIDAD:			**5**		**PRUEBAS DE PRESION (KG/CM2)**				**FACTURA**
PART	**NO.SERIE**		**DESCRIPCION**	**TAMAÑO**	**PRIMERA**		**SEGUNDA**		
					ABRIO	**CERRO**	**ABRIO**	**CERRO**	
1	VBA1727	02 17	2B20-S	1 1/2"	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	AA00069232
	VBA1728	02 17	2B20-S	1 1/2"	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	AA00069232
	VBA1729	02 17	2B20-S	1 1/2"	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	AA00069232
	VBA1730	02 17	2B20-S	1 1/2"	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	AA00069232
	VBA1731	02 17	2B20-S	1 1/2"	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	4.6 KG/CM2	4.1 KG/CM2	AA00069232

Certificamos que el producto listado fue diseñado, fabricado y probado de acuerdo con nuestro sistema de calidad y con requisitos establecidos en su orden de compra.

ADMINISTRACION DE WALWORTH® Since 1842 CALIDAD

Aseguramiento de Calidad

fcc 15-1 REV." 1"

Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trébol | Tepotzotlán, Estado de México | C.P. 54600 | Tel: 52 (55) 58.99.17.00 | Fax: 52 (55) 58.76.01.56
www.walworthmx.com