



Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.
 Av. de la Industria Lote 16
 Fracc. Industrial El Trébol
 C.P. 54600 Tepozotlán
 Estado de México.

NUMERO: 046/2010
 DATE: 3 de Febrero de 2010

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71



CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR/CODIGO: ER080DO1MRB000000F


DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHR 8 125 BR A126 W928F

No. DE SERIE SERIAL No. FACTURA/INVOICE	10R 22 26 27 21 25 23 28 19 24 20
	10R 29 18
	
	FECHA: 03 Feb 2010 C322 Enrique Ruiz
	
	28340
	RESISTENCIA A TENSION P.S.I. TENSIL STRENGHT P.S.I.
	33400

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.S.I. TENSIL STRENGHT P.S.I.
ASTM A 126 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:



 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD