



Industrial de Válvulas, s.a de c.v.  
 Av. de la Industria Lote 16  
 Fracc. Industrial El Trébol  
 C.P. 54600 Tepozotlán  
 Estado de México.

NUMERO: 049/2010  
 DATE: 3 de Febrero de 2010

## QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED  
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS  
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS  
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70	CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 71	CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 85	CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

**PART NBR/CODIGO: ER060DO1MRB000000Y**

**DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHR 6 125 A126 W928F**

No. DE SERIE  SERIAL No.      FACTURA/INVOICE	10R 64 65 69 66 62 61 67 68 50 49 51
	INDUSTRIAL DE VALVULAS Y GIAS S.A. DE C.V.
	CONTROL DE CALIDAD
	FECHA 03 Feb 2010 0320
	FIRMA Enrique Ruiz
	28066

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.S.I TENSIL STRENGTH P.S.I
ASTM A 125 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:

\_\_\_\_\_  
 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD