



NUMBER / NUMERO: 0682/2015

DATE / FECHA: 28 de agosto de 2015

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70	CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 71	CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 85	CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR / CODIGO: ER100DO1MRB000000Y

DESCRIPTION / DESCRIPCION: VHR 10 125 BR A126 W928F

No. DE SERIE SERIAL No.	15R 2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965

INVOICE / FACTURA: A57357

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSIL STRENGHT P.S.I
ASTM A 126 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:

CERTIFICADO POR:

FAC 10-24 REV 00