WALWORTH®
Since 1842

CERTIFICADO DE CALIBRACION VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE	EMISION: 15-feb-96 FECHA: 28 de marzo de 2017 Numero: 070/2017

CLIENTE:	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A DE C.V
PEDIDO No.:	D70139
MEDIO DE PRUEBA:	AIRE

CANTIDAD:			**4**		**PRUEBAS DE PRESION (KG/CM2)**				**FACTURA**
PART	**NO.SERIE**		**DESCRIPCION**	**TAMAÑO**	**PRIMERA**		**SEGUNDA**		
					ABRIO	**CERRO**	**ABRIO**	**CERRO**	
1	VBA1772	03 17	2B20	1/2"	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	AA00070173
	VBA1773	03 17	2B20	1/2"	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	AA00070173
	VBA1774	03 17	2B20	1/2"	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	AA00070173
	VBA1775	03 17	2B20	1/2"	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	5.6 KG/CM2	5.0 KG/CM2	AA00070173

Certificamos que el producto listado fue diseñado, fabricado y probado de acuerdo con nuestro sistema de calidad y con requisitos establecidos en su orden de compra.

ADMINISTRACIÓN DE WALWORTH® Since 1842 CALIDAD

Aseguramiento de Calidad

fcc 15-1 REV." 1"

Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trébol | Tepotzotlán, Estado de México | C.P. 54600 | Tel: 52 (55) 58.99.17.00 | Fax: 52 (55) 58.76.01.56
www.walworthmx.com