WALWORTH
Since 1842

CERTIFICADO DE CALIBRACION VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE	EMISION: 15-feb-96 FECHA: 12 de mayo de 2017 Numero: 074/2017

CLIENTE:	PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A DE C.V
PEDIDO No.:	D70170
MEDIO DE PRUEBA:	AIRE

CANTIDAD:			2		PRUEBAS DE PRESION (KG/CM2)				FACTURA
PART	NO.SERIE		DESCRIPCION	TAMAÑO	PRIMERA		SEGUNDA		
					ABRIO	CERRO	ABRIO	CERRO	
1	VBS17423	05 17	2B10-S	1"	8.8 KG/CM2	7.9 KG/CM2	8.8 KG/CM2	7.9 KG/CM2	AA00071016
	VBS17424	05 17	2B10-S	1"	8.8 KG/CM2	7.9 KG/CM2	8.8 KG/CM2	7.9 KG/CM2	AA00071016

Certificamos que el producto listado fue diseñado, fabricado y probado de acuerdo con nuestro sistema de calidad y con requisitos establecidos en su orden de compra.

ADMINISTRACIÓN DE WALWORTH® Since 1842 CALIDAD

Aseguramiento de Calidad

fcc 15-1 REV." 1"

Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trébol | Tepotzotlán, Estado de México | C.P. 54600 | Tel: 52 (55) 58.99.17.00 | Fax: 52 (55) 58.76.01.56
www.walworthmx.com