



Industrial de Válvulas, s.a de c.v.
 Av. de la Industria Lote 16
 Fracc. Industrial El Trébol
 C.P. 54600 Topolozotlán
 Estado de México.

NUMERO: 079/2010
 DATE: 26 de Febrero de 2010

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71

CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR/CODIGO: EC040DN1MRB000000Y

DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHC 4 125 BR A126 NRS W719

No. DE SERIE SERIAL No.	10C 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110									
FACTURA/INVOICE	29635									

PLEASA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 01 Mar 2010

EHS7

FIRMA E. RUIZ

ESPECIFICACION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.SI
ASTM A 126 B	0.052	0.108	TENSIL STRENGHT P.S.I 33400

PRUEBA CASCO PSI	PRUEBA SELLO PSI
HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD