



NUMBER / NUMERO: 0820/2015

DATE / FECHA: 22 de octubre de 2015

**QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71

CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR / CODIGO: EC020DR1MRB000000Y


DESCRIPTION / DESCRIPCION: VHC 250 125 BR A126 RS W726F

| | |
|----------------------------|---|
| No. DE SERIE SERIAL No. | 15C 7152-7151-7144-7145-7150-7148-7169-7147-7168-7146 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

INVOICE / FACTURA: **A58432**

| ESPECIFICACION SPECIFICATION | P | S | RESISTENCIA A TENSION P.S.I TENSIL STRENGHT P.S.I |
|---------------------------------|-------|-------|--|
| ASTM A 126 B | 0.052 | 0.108 | 33400 |

| PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI | PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI |
|--|--|
| 350 | 200 |

CERTIFIED BY:
CERTIFICADO POR: 

FAC 10-24 REV "0"