



NUMBER / NUMERO: 1009/2012

DATE / FECHA: 20 de Septiembre de 2012

**QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

09/2012

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71

CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR / CODIGO: ER120D01MRB000000Y

DESCRIPTION / DESCRIPCION: VHR 12 125 BR A126 W928F

No. DE SERIE SERIAL No.	12R 3292
	13R 1484

INVOICE / FACTURA: A20753

ESPECIFICACION SPECIFICATION	F	G	RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSIL STRENGTH P.S.I
ASTM A 125 B	0.032	0.100	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:
CERTIFICADO POR: 

FAC 10-24 REV 03