



NUMBER / NUMERO: 1030/2014

DATE / FECHA: 26 de noviembre de 2013

### QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

- MSS SP 70 CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
- MSS SP 71 CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
- MSS SP 85 CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR / CODIGO: EG030DR1MRB000000N


DESCRIPTION / DESCRIPCION: VHG 3 125 BR A126 RS W906F

No. DE SERIE SERIAL No.	14G 260-278-261-262-263

INVOICE / FACTURA: **A49075**

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSIL STRENGHT P.S.I
ASTM A 126 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:   
 CERTIFICADO POR: \_\_\_\_\_

FAC 10-24 REV 00