WALWORTH®
Since 1842

| CERTIFICADO DE CALIBRACION<br>VALVULAS DE SEG. Y ALIVIO BRONCE | EMISION: 15-feb-96<br>FECHA: 29 de agosto de 2017<br>Numero: 111/2017 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A DE C.V |
| **PEDIDO No.:** | D70398 |
| **MEDIO DE PRUEBA:** | AIRE |

| **CANTIDAD:** | | | **8** | | **PRUEBAS DE PRESION ( KG/CM2)** | | | | **FACTURA** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PART** | **NO.SERIE** | | **DESCRIPCION** | **TAMAÑO** | **PRIMERA** | | **SEGUNDA** | | |
| | | | | | **ABRIO** | **CERRO** | **ABRIO** | **CERRO** | |
| 2 | VBS17469 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17470 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17471 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17472 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17473 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17474 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17475 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |
| | VBS17476 | 08 17 | 2B10 | 1" | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | 8.4 KG/CM2 | 7.6 KG/CM2 | AA00073354 |

Certificamos que el producto listado fue diseñado, fabricado y probado de acuerdo con nuestro sistema de calidad y con requisitos establecidos en su orden de compra.

ADMINISTRACION DE CALIDAD WALWORTH® Since 1842

Aseguramiento de Calidad

fcc 15-1 REV." 1"

Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trébol | Tepotzotlán, Estado de México | C.P. 54600 | Tel: 52 (55) 58.99.17.00 | Fax: 52 (55) 58.76.01.56
www.walworthmx.com