



NUMBER / NUMERO: 1111/2013

DATE / FECHA: 28 de Noviembre de 2013

**QUALITY ASSURANCE  
CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

|           |  |
|-----------|--|
| MSS SP 70 | CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS                     |
| MSS SP 71 | CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS              |
| MSS SP 85 | CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS |

PART NBR / CODIGO: EC100DR1MRB000000Y

DESCRIPTION / DESCRIPCION: VHC 10 125 BR A126 RS W726F

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| No. DE SERIE<br>SERIAL No. | 12C 11193 11194 11195 11190 11191 |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |
|                            |                                   |

INVOICE / FACTURA: A37225

| ESPECIFICACION<br>SPECIFICATION | P     | S     | RESISTENCIA A TENSION P.SI<br>TENSIL STRENGHT P.S.I |
|---------------------------------|-------|-------|---|
| ASTM A 126 B                    | 0.052 | 0.108 | 33400   |

| PRUEBA CASCO PSI<br>HYDROSTATIC SHELL TEST PSI | PRUEBA SELLO PSI<br>HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI |
|--|--|
| 360  | 200  |

CERTIFIED BY:   
CERTIFICADO POR: \_\_\_\_\_

FAC 10-24 REV '0'