WALWORTH®
Since 1842

NUMBER / NUMERO: 0305/2013

DATE / FECHA: 26 de Febrero de 2013

QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICACTION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70	CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 71	CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS
MSS SP 85	CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

PART NBR / CODIGO: **ER120DO1MRB000000Y**

DESCRIPTION / DESCRIPCION: **VHR 12 125 BR A126 W928F**

No. DE SERIE **SERIAL No.**	**13R 323 320 324 321**
INVOICE / FACTURA:	**A25979**

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P		RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSIL STRENGHT P.S.I
ASTM A 126 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:

CERTIFICADO POR:

FAC 10-24 REV "0"

Av. de la Industria Lote 16 Fracc. Industrial El Trébol | Tepotzotlán, Estado de México | C.P. 54600 | Tel: 52 (55) 58.99.17.00 | Fax: 52 (55) 58.76.01.56
www.walworthmx.com