



Industrial de Válvulas, s.a de c.v.  
 Av. de la Industria Lote 15  
 Fracc. Industrial El Triébol  
 C.P. 54900 Tepozotlán  
 Estado de México

NUMERO: 346/2010  
 DATE: 26 de Mayo de 2010

## QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED  
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS  
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS  
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

- |           |  |
|-----------|--|
| MSS SP 70 | CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS                     |
| MSS SP 71 | CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS              |
| MSS SP 85 | CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS<br>VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS |

**PART NBR/CODIGO: ER060DO1MRB000000F**

**DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHR 6 125 A126 W928F**

No. DE SERIE  SERIAL No.	10R 2430 2432 2431 2427 2429 2428 2425 2424 2426 2439
	10R 2440 2441 2438 2437 2436 2435 2433 2434 2423 2422
FACTURA/INVOICE	124785

**PLEASA ANAHIAC Y CIAS. S.A. DE C.V.**

**CONTROL DE CALIDAD**

FECHA 26 Mayo 2010  
E.R.Z.

FIRMA E. RUIZ

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION PSI TENSIL STRENGHT P.
ASTM A 126 B	0.052	0.108	33400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

CERTIFIED BY:

---

**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**