



Industrial de Válvulas, s.a de c.v.  
 Av. de la Industria Lote 16  
 Fracc. Industrial El Trébol  
 C.P. 54600 Tapacholán  
 Estado de México.

NUMERO: 408/2010  
 DATE: 14 de Julio de 2010

## QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED  
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS  
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS  
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

MSS SP 70

CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71

CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
 VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85

CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS  
 VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

**PART NBR/CODIGO: EC010DN1MR8000000Y**

**DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHC 2 125 BR A 126 NRS W719**

No. DE SERIE  SERIAL No.	10C 4846 4845 4844 4843 4842 4841 4835 4836 4833 4834
FACTURA/INVOICE	126626

ESPECIFICACION SPECIFICATION	P	S	RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSILE STRENGHT P.S.I
ASTM A 126 B	0.052	0.108	39400

PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI	PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
350	200

PLEASA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 14 Julio 2010  
 E1111

FIRMA E. RUIZ

CERTIFIED BY:

\_\_\_\_\_  
**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**