


ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



CERTIFIED BY:

200	350
PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI	PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI

RESISTENCIA A TENSION P.S.I	S	P	0.052	0.108	33400
TENSIL STRENGTH P.S.I					
ASTM A 126 B					
ESPECIFICACION					
SPECIFICATION					

08C 1384 1385 15496 15495 1391 1394 15492 15491 1388 1389	NO. DE SERIE
	SERIAL NO.
	FACTURA/INVOICE
	5085

PART NBR/CODIGO: EC120DN1MRB000000Y
 DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHC 12 125 BR A126 W719F

MSS SP 70 CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 71 CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

MSS SP 85 CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS
 VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

**QUALITY ASSURANCE
 CERTIFICATE OF COMPLIANCE**

NUMERO: 1108/2008
 DATE: 24/11/2008

Industrial de Valves, s.a de cv.
 Av. de la Industria Lote 16
 Fracc. Industrial El Trebol
 C.P. 54600 Tepic, Jalisco
 Estado de Mexico

