



Industrial de Válvulas, s.a de c.v.
 Av. de la Industria Lote 10
 Fracc. Industrial El Triébol
 C.P. 54800 Tepozotlán
 Estado de México

NUMERO: 707/2010
 DATE: 14 de Octubre de 2010

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED
 ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICATION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS
 PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
 REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

| | |
|-----------|--|
| MSS SP 70 | CAST IRON GATE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA COMPUERTA DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS |
| MSS SP 71 | CAST IRON SWING CHECK VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA RETENCION DE HIERRO EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS |
| MSS SP 85 | CAST IRON GLOBE AND ANGLE VALVES, FLANGED AND THREADED ENDS VALVULA DE GLOBO Y ANGULO DE HIERRO, EXTREMOS BRIDADOS Y ROSCADOS |

PART NBR/CODIGO: EC040DR1MRB000000Y

DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHC 4 125 BR A126 RS W726

| | |
|-----------------|---|
| No. DE SERIE | 10C 6323 6322 6321 6320 6319 6315 6314 6316 6317 6318 |
| | 10C 5158 5151 5147 5146 5087 5152 5149 5143 5144 5145 |
| | 10C 6324 6325 6326 6327 6328 6333 6332 6331 6330 6329 |
| | 10C 5153 5159 5029 5154 5162 5155 5161 5141 5148 5138 |
| SERIAL No. | |
| FACTURA/INVOICE | 129726 |

| ESPECIFICACION SPECIFICATION | P | S | RESISTENCIA A TENSION P.SI TENSIL STRENGTH P.S.I |
|---------------------------------|-------|-------|---|
| ASTM A 126 B | 0.052 | 0.108 | 33400 |

| PRUEBA CASCO PSI HYDROSTATIC SHELL TEST PSI | PRUEBA SELLO PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI |
|--|--|
| 350 | 200 |

CERTIFIED BY:

 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD