

# CERTIFICADO DE PRUEBAS



**ZAMACO**  
MEXICO

MANUFACTURAS Y VALVULAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

AV. SANTIAGO No. 68-A COL. MODERNA MEXICO 03510  
RFC: MVI 861209 930  
ventas.mavisa@yahoo.com

CERTIFICADO No.  
MEX 017/19  
FECHA:  
14/01/2019

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. PACO40303UY6  
VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66C, COL. SAN FRANCISCO CHILPAN, TULTITLAN, EDO DE MEXICO  
C.P. 54940 PEDIDO 27876 FACTURA 4378E

ESPECIFICACION DEL MATERIAL: MODELO  
FILTRO TIPO "Y" DE HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 GRADO B, BRIDADO 125LBS, CON CEDAZO DE LAMINA CIF 3" 125#  
PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE ASTM A 240 TIPO 304 CON PERFORACIONES DE 3/64", MODELO CIF DE 3" MARCA ZAMACO® CANTIDAD 5

COMPONENTE	ANALISIS QUIMICO (CHEMICAL COMPOSITION)										
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Pb
CUERPO ASM A 126	B	3.160	2.000	0.728	0.200	0.150					
CEDAZO ASTM A 240	304	0.075	0.650	1.620	0.040	0.024	16.450	9.500			

ESPECIFICACIONES ADICIONALES

REPORTE DE PRUEBAS HIDROSTATICA

MANOMETRO NUM. 2 COLADA

PRESION DE PRUEBA 350 LBS

TIEMPO DE PRUEBA 15 MINUTOS ESCALA DE 0 A 1000 LBS

RESULTADOS DE LA PRUEBA NO SE OBSERVÓ NINGUN TIPO DE FUGA

**GARANTIA**

ESTOS PRODUCTOS HAN SIDO FABRICADOS Y PROBADOS DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD Y SATISFACE SU ORDEN DE COMPRA POR LO QUE SE EXTIENDE LA SIGUIENTE GARANTIA POR 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

RESPONSABLE DE PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD VENTAS  
RICARDO EDUIGES FLORES MILLAN ING. JUAN SANTANA ESPINOZA ING. MAYRA MACIAS A.

Especiales  
Unidad Comprobada