

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 02/08/07 17:34:54
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 149973 CONTRATO:3327 REMISION: 344046-1
 PRODUCTO: ANGULO 6X1/2" 152.4X12.7MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: INMOBL.ARREND. VISA
 PESO TEORICO(KG/MT):29.167 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
371527	.0050	.0420	.0100	.1500	.2600	.0340	.2100	.1400	.0800	.0020	.6400	.0030
371530	.0080	.0380	.0090	.2000	.2200	.0330	.1500	.1100	.0900	.0020	.6000	.0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO %
371527	48,032	69,216	27
371530	50,400	72,290	26

ATADOS DE LA COLADA

COLADA	THF00624	THF00625	THF00628	THF00629	THF00630	THF00639	THF00640	THF00641	THF00642	THF00643
371527	THF00624	THF00625	THF00628	THF00629	THF00630	THF00639	THF00640	THF00641	THF00642	THF00643
371527	THF00644									
371530	THF00566	THF00572	THF00573	THF00582						



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD