



ACEROS CORSA

Aceros Corsa, S.A. DE C.V.

AV. LA PRESA No. 2 COL. SAN JUAN IXHUATEPEC
 C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
 TEL.: 5062-1916 FAX: 5586-9138
 www.aceroscorsa.com

VENDIDO A:

ACEROS TICOMAN S.A DE C.V.
 COLONIA TICOMAN, C.P. 07330
 CALLE A#0 1857, NO. 8
 MEXICO, D.F.

EMBARCADO A: 513

SIDERTUL S A DE C V
 AV. HIDALGO
 XOCOYAHUALCO
 TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MEXICO

No. Ext. 16

FECHA: 2008/04/17 F. - 25331

Certificado de Calidad

No.	MATERIAL	No. COLADA	CALIDAD ACERO	ANALISIS QUIMICO								PROPIEDADES MECANICAS		
				% C	% Mn	% P	% S	% Si	% V	% Nb	ESFUERZO MAXIMO	LIMITE ELASTICO	% DE ELONGACION	
1	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043799	A36/529650	.19	1.05	.012	.032	.26	.002	.000	73,200	54,700	22.70	
2	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043809	A36/529650	.23	.98	.011	.026	.26	.004	.000	75,300	53,900	23.30	
3	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043810	A36/529650	.22	.97	.012	.027	.25	.002	.000	73,900	54,000	22.60	
4	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043811	A36/529650	.20	.97	.011	.028	.22	.002	.000	74,500	53,200	24.10	
5	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043835	A36/529650	.22	.95	.012	.030	.23	.002	.000	73,300	53,200	23.60	
6	ANGULO 1/4" X 2" X 20' A-36 G-50	043824	A36/529650	.20	1.01	.013	.030	.26	.002	.000	73,200	53,800	23.00	
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														

A-25330

AN 3535-0610-50N

APROBACION *P.A. Alejandro Cár*
 Ing. Fernando Rivera
 GESTION DE CALIDAD

43817