



ACEROS CORSA

Aceros Corsa, S.A. DE C.V.

AV. LA PRESA No. 2 COL. SAN JUAN IXHUATEPEC
 C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
 TEL.: 5062-1916 FAX: 5586-8138
 www.aceroscorsa.com

VENDIDO A:

ACEROS TICOMAN S.A DE C.V.
 COLONIA TICOMAN, C.P. 87330
 CALLE A50 1857, NO. 8
 MEXICO, D.F.

EMBARCADO A: 514

SIDERTUL S A DE C V
 AV. HIDALGO
 XOCOYAHUALCO
 TLALNEPANTLA
 ESTADO DE MEXICO

No. Ext. 16

Certificado de Calidad

FECHA: 2009/02/27 F. - 31014

No.	MATERIAL	No. COLADA	CALIDAD ACERO	ANALISIS QUIMICO							PROPIEDADES MECANICAS		
				% C	% Mn	% P	% S	% SI	% V	% Nb	ESFUERZO MAXIMO	LIMITE ELASTICO	% DE BLOQUEO
1	ANGULO 3/16" X 2" X 20' A-529 G-50	049082	ASTM A529 G50	.22	1.23	.022	.026	.38	.002	.000	89,800	58,600	19.40
2	ANGULO 3/16" X 2" X 20' A-529 G-50	049078	ASTM A529 G50	.27	1.11	.015	.020	.34	.002	.000	99,500	65,400	19.10
3	ANGULO 3/16" X 2" X 20' A-529 G-50	049082	ASTM A529 G50	.22	1.23	.022	.026	.38	.002	.000	89,800	58,600	19.40
4	ANGULO 3/16" X 2" X 20' A-529 G-50	049094	ASTM A529 G50	.22	1.15	.012	.020	.40	.002	.000	87,100	57,100	21.40
5	ANGULO 3/16" X 2" X 20' A-529 G-50	049101	ASTM A529 G50	.21	1.11	.019	.027	.37	.002	.000	84,200	54,100	22.00
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

AN 3530-0610-50V

APROBACION

ing. Fernando Rivera
 GESTION DE LA CALIDAD