

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 03/04/09 10:35:22

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE

PEDIDO: 001158 CONTRATO:5988 REMISION: 003371-1

PRODUCTO: ANGULO 2X1/4" 50.8X6.35MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94

ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: PROVEEDORA DE MATERI

PESO TEORICO(KG/MT): 4.747 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
380389	.0030	.0230	.0190	.2400	.1900	.0330	.1700	.1000	.1300	.0020	.9800	.0010

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
380389	61,028	79,569	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA					
380389	SJC03996	SJC04002	SJC04003	SJC04004	SJC04005



A large handwritten signature is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "ASEGURAMIENTO DE CALIDAD".