


PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. de C.V.

CALZADA VALLEJO No. 1361 LOCAL H. NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
 C.P. 07700, Tel. (868) 150-1900 al 29 Fax (868) 150-1954
 MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Número (también)

000000 000000



Cliente : PLESA ANAHUAC SA DE CV
 Pedido :

Fecha: 11/02/10 - Villahermosa

Descripción del producto Atados	#Colada	L. E.	U. T.	ES	LB/ UT	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr
ANGLE, 3" X 3" X 1/4", 20FT, A36/529-50	142831	55200	75400	3	.732	.172	1.100	.015	.038		.263	.296	.077	.054
	141860	54500	78400	30	.695	.183	1.111	.013	.023		.258	.229	.078	.050
ANGLE, 4 X 4X .250", 40FT, A36/529-50	471276	59400	78500	26	.757	.230	0.950	.013	.021		.220	.350	.150	.100
	471284	56200	78900	30	.712	.210	0.970	.019	.026		.190	.380	.110	.140

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with splicable requirements of specifications: ASTM A6



[Handwritten Signature]
 Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA, S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestion de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.