

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 24/10/06 19:25:38
 CLIENTE: EMPRESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 147069 CONTRATO:2006 REMISION: 331295-2
 PRODUCTO: ANGULO 1-1/2"x3/16" 38.1x4.76GRADO DE ACKRO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: MODESTA BARRON B
 PESO TEORICO(KG/MT): 2.678 LONGITUD(MLS) 6.10 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
368978	.0140	.0390	.0370	.1600	.7400	.0330	.2000	.1400	.1200	.0080	.8200	.0040
461569	.0210	.0410	.0120	.1700	.3600	.0140	.1900	.1000	.1000		.6200	

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO %
368978	51,084	79,390	28
461569	48,682	70,152	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA					
368978	SGJ05736	SGJ05737	SGJ05738	SGJ05739	SGJ05740
461569	SGJ05712				



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD