




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
200970	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.837	0.020	0.006	0.213	0.015	0.023	0.021	0.010	0.026	0.005	0.007	0.004
297178	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.844	0.011	0.006	0.187	0.035	0.022	0.022	0.009	0.024	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
200970	261001556A	59.672(KSI)	76.122(KSI)	22(%)
200970	261001557A	62.140(KSI)	75.662(KSI)	23(%)
200970	261001615A	59.259(KSI)	74.570(KSI)	23(%)
297178	260907643A	65.374(KSI)	79.794(KSI)	24(%)
297178	260907644A	66.052(KSI)	79.983(KSI)	25(%)
297178	260907703A	56.455(KSI)	76.712(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
200970	261001564A	12	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7896	0000111323	000270	1001298453
200970	261001566A	12	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	7896	0000111323	000270	1001298453
297178	260907647A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	7896	0000111323	000080	1001298453

FIN DE DATOS