




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106780	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.835	0.023	0.007	0.228	0.020	0.022	0.014	0.009	0.032	0.005	0.007	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
106780	261008401A	51.714 (KSI)	72.016 (KSI)	26 (%)										
106780	261008402A	52.792 (KSI)	70.772 (KSI)	27 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
106780	261008410A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000140	1001367077				
106780	261008411A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000140	1001367077				
106780	261008412A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000140	1001367077				
FIN DE DATOS														