




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
403127	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.881	0.016	0.005	0.251	0.020	0.025	0.023	0.002	0.042	0.004	0.010	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
403127	261008589A	57.977 (KSI)	75.190 (KSI)	24 (%)										
403127	261008591A	58.839 (KSI)	76.038 (KSI)	23 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
403127	261008591A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001369022				
403127	261008592A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001369022				
403127	261008593A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	7905	0000111325	000070	1001369022				
FIN DE DATOS														